

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

odbor výstavby a územního plánování

Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I

telefon: 376 540 130, fax:376 540 112

Zn: 4342/18/VYS/Ko

V Sušici dne:4.4.2019

Č.j.: 4342/18/ROZ

VYŘIZUJE: Kostohryzová

TEL.: 376 540 135

FAX: 376 540 112

E-MAIL: mkostohryzova@mususice.cz

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad MÚ Sušice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 8.10.2018 podal

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

- v zastoupení na základě plné moci: **Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČO 28145968, Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor 1**

- v zastoupení na základě plné moci: **Ing. Robert Juřina, IČO 88067483, Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor 1**

a

Městys Kolinec, IČO 00255688, Kolinec 28, 341 42 Kolinec,

- v zastoupení na základě plné moci: **Ing. Robert Juřina, IČO 88067483, Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

"II/187 Kolinec průtah "

na pozemku st. p. 1/1, 121/2, 226, parc. č. 33/1, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 41/1, 48/5, 48/13, 48/14, 48/8, 60/1, 60/15, 64/2, 79/18, 416/5, 416/27, 416/32, 416/35, 416/38, 433/2, 433/13, 433/16, 436/2, 436/3, 436/4, 437/2, 441/4, 441/13, 491/47, 491/49, 491/55, 529/1, 846/1, 846/2, 846/3, 846/4, 848/1, 849/1, 849/2, 871/1, 878/1, 879/1, 880/1, 880/2, 880/3, 881/1, 885/2, 885/3, 885/5, 887, 899, 914, 976/10, 976/18 v katastrálním území Kolinec.

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 121/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 226 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 33/1 (ostatní plocha), parc. č. 40/1 (ostatní plocha), parc. č. 40/2 (ostatní plocha), parc. č. 40/3 (vodní plocha), parc. č. 40/4 (ostatní plocha), parc. č. 41/1 (ostatní plocha), parc. č. 48/5 (ostatní plocha), parc. č. 48/8 (ostatní plocha), parc. č. 48/13 (ostatní plocha), parc. č. 48/14 (ostatní plocha), parc. č. 60/1 (ostatní plocha), parc. č. 60/15 (ostatní plocha), parc. č. 64/2 (ostatní plocha), parc. č. 79/18 (ostatní plocha), parc. č. 416/5 (ostatní plocha), parc. č. 416/27 (ostatní plocha), parc. č. 416/32 (zahrada), parc. č. 416/35 (trvalý travní porost), parc. č. 416/38 (ostatní plocha), parc. č. 433/2 (ostatní plocha), parc. č. 433/13 (ostatní plocha), parc. č. 433/16 (ostatní plocha), parc. č. 436/2 (trvalý travní porost), parc. č. 436/3 (trvalý travní porost), parc. č. 436/4 (trvalý travní porost), parc. č. 437/2 (zahrada), parc. č. 441/4 (ostatní plocha), parc. č. 441/13 (ostatní plocha), parc. č. 491/47 (trvalý travní porost), parc. č. 491/49 (ostatní plocha), parc. č. 491/55 (ostatní plocha), parc. č. 529/1 (zahrada), parc. č. 846/1 (ostatní plocha), parc. č. 846/2 (ostatní plocha), parc. č. 846/3 (ostatní plocha), parc. č. 846/4 (ostatní plocha), parc. č. 848/1 (ostatní plocha), parc. č. 849/1 (ostatní plocha), parc. č. 849/2 (ostatní plocha), parc. č. 871/1 (ostatní plocha), parc. č. 878/1 (ostatní plocha), parc. č. 879/1 (ostatní plocha), parc. č. 880/1 (ostatní plocha), parc. č. 880/2 (ostatní plocha), parc. č.

880/3 (ostatní plocha), parc. č. 881/1 (ostatní plocha), parc. č. 885/2 (vodní plocha), parc. č. 885/3 (vodní plocha), parc. č. 885/5 (vodní plocha), parc. č. 887 (vodní plocha), parc. č. 899 (ostatní plocha), parc. č. 914 (vodní plocha), parc. č. 976/10 (ostatní plocha), parc. č. 976/18 (orná půda) v katastrálním území Kolinec.

Druh a účel umíst'ované stavby:

Jedná se o stavební úpravy stávajícího průtahu obcí - uličního profilu. Délka úpravy je cca 1,3 km. Stavba obsahuje:

- novostavbu odvodňovacích stok a přípojek
- novostavby i stavební úpravy chodníků
- novostavby opěrných zdí
- stavební úpravy odvodnění - 2 stávajících propustků
- stavební úpravy oplocení

Umístění na pozemku:

SO 101 – SO 106

- Objekty budou umístěny na pozemku st. p. 1/1, 121/2, 226, parc. č. 33/1, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 41/1, 48/5, 48/13, 48/14, 48/8, 60/1, 60/15, 64/2, 79/18, 416/5, 416/27, 416/32, 416/35, 416/38, 433/2, 433/13, 433/16, 436/2, 436/3, 436/4, 437/2, 441/4, 441/13, 491/47, 491/49, 491/55, 529/1, 846/1, 846/2, 846/3, 846/4, 848/1, 849/1, 849/2, 871/1, 878/1, 879/1, 880/1, 880/2, 880/3, 881/1, 885/2, 885/3, 885/5, 887, 899, 914, 976/10, 976/18 v katastrálním území Kolinec.

SO 201 Stabilizace břehu potoka

- Objekt bude umístěn na pozemku p.č. 885/5 v katastrálním území Kolinec.

SO 202 Stabilizace svahu zdí

- Objekt bude umístěn na pozemku p.č. 491/55, 529/1, 849/1 v katastrálním území Kolinec.

SO 203 Most 187-7

- Objekt bude umístěn na pozemku p.č. 40/2, 40/3, 40/4, 880/1 v katastrálním území Kolinec.

SO 301 Odvodnění komunikací

- Jednotlivé stoky a přípojky na nich se nachází na pozemcích p.č.:
 - A - 416/35, 433/2, 433/13, 433/16, 878/1, 878/2, 976/18
 - B - 121/2, 433/13, 441/4, 878/1,
 - C - 436/2, 436/4, 878/1
 - D - 416/27, 878/1, 885/5
 - F - 878/1, 881/1, 885/5
 - G - 878/1, 885/5
 - H - 60/1, 849/1, 885/2
 - I - 60/1, 849/1
 - J - 849/1, 887
- Vpusti a přípojky zaústěné do stávající kanalizace – na pozemku p.č. 33/1, 40/1, 79/18, 416/5, 846/2, 846/4, 849/2, 871/1, 878/1, 880/1 v katastrálním území Kolinec.
- Podélné drenáže se nachází na pozemcích p.č. 33/1, 40/1, 846/2, 846/4, 849/1, 849/2, 871/1, 878/1, 881/1, 880/1, 976/10 v katastrálním území Kolinec.

SO 302 Prodloužení vodovodu

- Stavební objekt bude na pozemcích p.č. 60/1, 849/1 v katastrálním území Kolinec.

SO 303 Domovní dešťové přípojky

- Stavební objekt je navržen na pozemcích p.č. 33/1, 846/3, 846/4, 849/2 v katastrálním území Kolinec.

SO 701 Nové oplocení s podezdívkou

- Stavební objekt je navržen na pozemcích p.č. st. 121/2, st. 226, 416/32, 436/3, 437/2, 878/1, 879/1 v katastrálním území Kolinec.

SO 401 Veřejné osvětlení

- Objekt se bude nacházet na pozemcích p.č. 33/1, 40/1, 60/1, 60/15, st. 121/2, 433/13, 433/15, 436/2, 436/2, 436/4, 441/4, 441/13, 491/49, 846/3, 846/4, 849/1, 849/2, 878/1, 880, 881/1, 887 v katastrálním území Kolinec.

SO 402 Přeložky telefonních kabelů

- Stavební objekt se bude nacházet na pozemcích p.č. 33/1, 436/4, 491/55, 846/1, 849/1, 871/1, 878/1 v katastrálním území Kolinec.

Určení prostorového řešení stavby:**SO 101 Oprava silnice**

SO 101.1 1. etapa - začátek úseku - náměstí (mimo okružní křižovatku)

SO 101.2. 2. etapa - náměstí (mimo okružní křižovatku) - konec úseku

- Průtah silnice II. třídy č. 187 obcí - délka 1271 m.
- Začátek obce bude přesunut směrem na Klatovy o cca 100 m. V tomto prodlouženém úseku bude zřízen dělicí ostrůvek šířky až 3,0 m a délky 28,5 m jako zpomalovací prvek.
- Vozovka silnice II/187 bude v základní šířce 6,5 m, s rozšířením ve směrových obloucích. Z toho budou 2 jízdní pruhy o šířce 3,0 m a vodící proužky o šířce 0,25 m. Vzhledem k tomu, že vozovka je navržena z asfaltového betonu a bude ohraničena betonovými, není navrženo vyznačení vodícího proužku, jelikož povrch vozovky a obrubníky budou tvořit dostatečný vizuální kontrast.
- V úseku od mostu 187-8 po č.p. 110 bude vozovka zúžena až na 5,4 m, z důvodu stísněné zástavby.
- Křižovatka II/187 s III/18714 bude nakolmena, tím dojde k jejímu zpřehlednění. Bude odstraněn travnatý ostrůvek uprostřed této křižovatky a naopak dojde k vychýlení nároží ve směru centrum Kolinec - Buršice. Tím se křižovatka celkově zpřehlední, umožní přitom průjezd i návěsových souprav a zároveň zřízení místa pro přecházení přes větev III/18714.
- Z hlediska návrhu vozovky se jedná o třídu dopravního zatížení TDZ IV dle TP 170. Kryt bude z asfaltového betonu.
- Vozovka bude po obou stranách v celé délce ohraničena silničními betonovými obrubníky s převýšením 12 cm (ve sjezdech, přechodech a místech pro přecházení snížené).
- V místě vyosení směrem k potoku bude zřízeno jednostranné svodidlo v délce celkem 164 m.
- Na mostech 187-6 a 187-8 zůstane zachováno prostorové uspořádání. Rovněž nebude zasahováno do nosné konstrukce ani spodní stavby. Pouze bude odfrézována obrusná vrstva a položena nová.
- Most 187 - 7 viz SO 203.
- Součástí stavebního objektu je i odfrézování a pokládka nové obrusné vrstvy větví křižovatek silnic III/18714, III/18716 a III/1717.

SO 102 Chodníky

SO 102.1. 1. etapa - začátek úseku - náměstí

SO 102.2. 2. etapa - náměstí - konec úseku

- V celé délce průtahu bude zřízen alespoň jednostranný chodník šířky 1,5 - 2,0 m (dle prostorových možností v konkrétních místech), s lokálními zúženími na 1,2 m podél dělicího ostrůvku čerpací stanice a podél kapličky. Od mostu 187-7 přes náměstí po přechod u školy budou chodníky oboustranné. Na jihozápadní straně náměstí bude chodník v proměnlivé šířce tak, že bude vyplňovat celou plochu mezi vozovkou II/187 a řadovou zástavbou na náměstí, šířka chodníku se zde bude pohybovat od 1,9 m po 7,1 m. Tím vznikne i prostor pro případné stánky či předzahrádky.
- Na lávce paralelní s mostem 187-8 bude chodník ponechán stávající.
- Nové chodníky budou napojeny místy pro přecházení na stávající chodník z náměstí k čerpací stanici. Místa pro přecházení budou u okružní křižovatky přes všechny její větve, dále bude místo pro přecházení na začátku chodníku vpravo v km cca 0,680 přes II/187 na chodník po levé straně.
- Přechod u školy bude přesunut o cca 3 m směrem ke křižovatce, vychýlení bude navíc zdůrazněno dopravně bezpečnostním zábradlím. Vozovka bude v tomto místě zúžena na 6,9 m. Tím se dosáhne lepšího rozhledu chodec - vozidlo, zpomalení vozidel a sníží pravděpodobnost vběhnutí dětí do vozovky. Přechod bude navíc intenzivně nasvětlen - viz SO 401. Zábradlí bude od hrany vozovky vzdáleno 1,4 m a bude s ní rovnoběžné.

- Nové chodníky budou křížit místní komunikace a silnici III/18714 místy pro přecházení.
- Místa pro přecházení budou vybavena sníženými obrubníky (max. 20 mm), podél sníženého obrubníku bude varovný pás šířky 400 mm ze slepecké dlažby, a to až do místa, kde bude převýšení obrubníku 80 mm. Signální pásy budou šířky 800 mm a budou vedeny od vodicí linie ve směru přecházení, odsazení od varovného pásu bude 300 - 500 mm.
- Místa pro přecházení přes II/187 u okružní křižovatky budou navíc vybavena dělicími ostrůvky, chodec tedy překoná každý jízdní pruh zvlášť.
- Chodníky tak vytvoří bezpečnou trasu pro pěší přes celou obec a propojí mimo jiné zastávky autobusu, školu, poštu, prodejnu potravin.
- Kryt chodníků bude z betonové zámkové dlažby.
- Odvodnění bude příčným sklonem 2,0 % k přilehlé vozovce a dále do uličních vpustí.

SO 103 Okružní křižovatka

- Křižovatka silnic II/187, III/1717, III/18716 a místní komunikace bude řešena jako okružní křižovatka. Nyní se jedná o pětiramennou křižovatku (větve tvořená místní komunikací je jednosměrná - jen výjezd), hlavní komunikace je silnice II/187, tedy přednost je zalomená.
- Je navržena okružní křižovatka se 4 vjezdy a 5 výjezdy. Je řešena bez spojovacích větví, vnější průměr bude 28 m.
- Poloměry a šířky větví křižovatky odpovídají jejich dopravnímu významu, větve II/187 jsou tedy s komfortnějšími poloměry (30 - 40 m) a šířkami (každý j. pruh 4,0 - 4,5 m) oproti tomu ostatní větve mají šířky jízdních pruhů 3,0 - 4,0 m a poloměry nároží 6,0 - 15,0 m. Větev III/1717 je navíc omezena šířkou navazujícího úseku v těsné zástavbě. Středový ostrov bude zatravněný, ve středu bude jehlan z Vlčkovické žuly s reliéfem - znakem Městyse Kolíneč.
- Přes každou větev bude zřízeno místo pro přecházení, přes větve II/187 s dělicími ostrůvky.
- Jako návrhové vozidlo je zvolena návěsová souprava, průjezd je prověřen vlečnými křivkami - viz výkres vlečných křivek. Místní komunikace podél p. č. st. 2/1 je navržena převážně pro osobní vozidla (slouží prakticky jako parkoviště a příjezd k okolní zástavbě, kdežto pro průjezd tranzitní dopravy slouží paralelní silnice III/18716, odtud vyplývají návrhové prvky nároží (poloměr 6 m) a šířky větve 4 m.
- Odvodnění křižovatky je navrženo 4 uličními vpustěmi umístěnými po jejím obvodu.
- Osvětlení je navrženo 4 svítidly umístěnými po obvodu (z toho 1 je výměna svítidla v místě stávajícího).
- Pro dosažení požadovaného rozhledu je navrženo přemístění informačních tabulí na náměstí.

SO 104 Zastávkové zálivy

- Jedná se o zastávkové zálivy linkové dopravy. Jelikož zde některé spoje končí nebo začínají a autobusy jsou i odstavovány, jsou navrženy v zálivu. Přitom ve směru na Klatovy se jedná o stávající záliv, ve směru na Sušici se jedná o nový záliv ve stávající rozlehlé zpevněné ploše.
- Délka nástupní hrany stávajícího zálivu je 15 m, nového bude rovněž 15 m, vjezdový klín stávajícího zálivu je délky 22,8 m, výjezdový klín pak 24,2 m. Vjezdový klín nového zálivu bude 25 m dlouhý, výjezdový 15 m dlouhý. Šířky zálivů budou 3,0 m. Nástupiště budou tvořena chodníky - SO 102 - které zde budou vyvýšeny na výšku nástupní hrany 200 mm.

SO 105 Parkovací záliv

- Je navržen parkovací záliv délky 22,75 m a šířky 2,25 m u školy (naproti poště), a to pro 4 osobní vozidla. Parkovací záliv je navržen v maximální možné míře tak, aby nezasahoval do rozhledových trojúhelníků přilehlého sjezdu na straně jedné a přechodu pro chodce na straně druhé. Kryt se předpokládá z betonové zámkové dlažby. Odvodnění bude s příčným sklonem 2,5 % k přilehlé vozovce (a dále podélným sklonem do uliční vpusti).
- Dále je navrženo vyznačení šikmých parkovacích míst v prostoru mezi hasičskou zbrojnicí a mostem 187-7 - celkem 9 míst pro osobní vozidla.

SO 106 Úpravy navazujících sjezdů, místních a účelových komunikací pro plynulé výškové napojení

SO 106.1 1. etapa - začátek úseku - náměstí

SO 106.2 2. etapa - náměstí - konec úseku

- Nová napojení v rámci pozemních komunikací nevznikají, dochází však k úpravám stávajících za účelem zvýšení bezpečnosti. Konkrétně se jedná o úpravy nároží křižovatek a sjezdů (osazení obrub na rozhraní vozovky a chodníku s plynulým poloměrem) a dále výškové napojení stávajících komunikací a sjezdů na niveletu v místě křížení s nově navrženými chodníky.
- Konkrétně budou úpravy spočívat v těchto opatřeních:
 - účelová komunikace na p. č. 433/15 bude upravena chodníkovým přejezdem
 - účelová komunikace na p. č. 441/13 bude upravena chodníkovým přejezdem
 - účelová komunikace na p. č. 879/1 bude upravena chodníkovým přejezdem
 - účelová komunikace na p. č. 491/49 bude upravena chodníkovým přejezdem
 - místní komunikace na p. č. 416/5 bude opatřena obrubníky o poloměrech nároží 3,7 m a 6,0 m
 - výjezd z hasičské zbrojnice bude upraven chodníkovým přejezdem v šířce 8,0 m
 - křižovatka s místní komunikací "Nádražní" bude opatřena obrubníky o poloměrech nároží 8,0 m a 10,0 m a v navazujícím úseku zúžena na 6,0 m
 - křižovatka s místní komunikací na p.č. 60/1 podél Kalného potoka bude opatřena obrubníky o poloměrech nároží 6,0 m a 6,3 m
 - křižovatka s místní komunikací na p.č. 64/2 bude opatřena obrubníky o poloměrech nároží 7,0 m a rozšířena na 6,0 m
 - sjezdy přes chodník budou upraveny chodníkovým přejezdem
 - sjezdy napojené na II/187 na straně kde není navržen chodník, budou odděleny obrubníkem výšky 2-5 cm a za ním bude provedena výšková vyrovnávka z asfaltové směsi.

SO 201 Stabilizace břehu potoka

- Není přípustné zasahovat do dělicího ostrůvku mezi silnicí a čerpací stanicí (Technologie čerpací stanice, odlučovač). Chodník zde tedy bude zřízen na úkor silnice a ta bude vyosena tak, že zůstane šířka vozovky 6,5 m.
- Je proto navržena stabilizace břehu potoka z důvodu vyosení silnice v délce 29,0 a 48,0 m. Břeh bude stabilizován gabionovou zídou (drátěné koše s oky 100x100 mm, výplň lomovým kamenivem) vysokou 1,5 - 2,0 m a širokou 1,0 m.

SO 202 Stabilizace svahu zdi

- Stabilizace svahu zdi z důvodu zřízení chodníku. Vzhledem k zásahu do příkrého svahu na pozemcích p.č. 491/55, 529/1 a 529/7 z důvodu zřízení chodníku zde bude svah stabilizován gabionovou zídou (drátěné koše s oky 100x100 mm, výplň lomovým kamenivem) v délce 79 m a výšce až 2,5 m podél p.č. 529/1 a dále pak podél 529/7 v délce 10 m a výšce 2,0 m. Rub zdi bude odvodněn drenážní vrstvou z kameniva frakce 16/32 a drenážní trubkou zaústěnou do odvodňovacího potrubí (SO 301).

SO 203 Most 187-7

- Jedná se o most přes Kalný potok s nosnou konstrukcí z ocelových profilů, opěry kamenné, vozovka dvoupruhová obousměrná, levostranný chodník. Římsy jsou betonové. Zábradlí ocelové. Délka přemostění je cca 8,5 m, šířka vozovky cca 6,8 m, šířka chodníku cca 1,8 m.
- Vzhledem k značnému koroznímu poškození ocelových nosníků mostu se počítá s jejich výměnou. Dále bude zřízena nová vozovka, chodníky, římsy a svodidla. Spodní stavba zůstane zachována, pouze bude lokálně opraveno poškozené zdivo opěr a bude zřízena nová izolace. Prostorové uspořádání komunikace i mostního otvoru zůstane zachováno.
- Při realizaci se počítá se snesením nosné konstrukce a zřízením provizorní komunikace po p.č. 40/2, 40/3 a 40/4 s provizorním mostem přes Kalný potok. Tato provizorní komunikace bude pro vozidla do 7,5 tuny a autobusy. Pro ostatní vozidla bude zřízena objízdná trasa.

SO 301 Odvodnění komunikací**SO 301.1 1. etapa - začátek úseku - náměstí - stoky A, B, C, D, E, F, G**

SO 301.2 2. etapa - náměstí - konec úseku - stoky H, I, J

- Odvodnění je řešeno podélnými a příčnými sklony do uličních a obrubníkových vpustí. Ve sjezdech k č.p. 55, 74 a 136 jsou navrženy žlaby krytý mříží, a to na šířku sjezdu. Dále budou zřízeny 2 horské vpusti - a to na konci silničních příkopů silnic II/187 a III/18714 - začátky zatrubnění ve směru od Klatov a od Buršic. Odvodnění je řešeno jako 10 samostatných stok napojených do vodotečí. Původní řešení dle studie, kdy měla být vybudována jedna stoka podél celého průtahu není možné, jelikož při minimálních podélných sklonech silnice je třeba odvodnění zaústit do vodního toku na co nejvíce místech pro dosažení alespoň minimálního podélného sklonu stok 1,0%. Přesto budou výústní objekty velmi nízko nade dnem vodního toku. Budou tedy opatřeny zpětnými klapkami.
- V úseku od mostu 187-6 po most 187-8 budou pouze zřízeny nové vpusti a žlab ve sjezdu k č.p. 55 a zaústěny do stávajících stok vyústěných do Kalného potoka.
- Stoky D a E odvodňují silnici III/18714 a přilehlý prudký svah, zatížení dešťovými vodami je zde uvažováno i z části tohoto svahu, proto je třeba vyšších dimenzí. Je navržena dimenze DN 600 stoky D. Stoka E je navržena DN 500, což odpovídá dimenzi stávající stoky, na kterou se napojuje v šachtě u křižovatky silnic II/187 a III/18714 (profil přibližně čtvercový 500x500).
- Stoka A bude DN 300 (od připojení stoky B DN 400) a napojena přímo do Kalného potoka, stoka B bude DN 300 a bude napojena do stoky A.
- Stoka D bude DN 600 a bude napojena přímo do Kalného potoka, stoka C bude DN 300 a bude napojena do stoky C.
- Stoka F bude DN 500 a bude napojena přímo do Kalného potoka.
- Stoka G bude DN 300 a bude napojena přímo do Kalného potoka.
- Stoka H bude DN 300 a stoka I bude DN 400, obě budou napojeny do stávající stoky u č.p. 98. Kapacita stávající stoky od revizní šachty u č.p. 98 bude zvýšena na DN 400 výměnou potrubí (nyní DN 300).
- Stoka J bude DN 300 a bude napojena do vodního toku (bývalého mlýnského náhonu) na p.č. 887.
- Do stoky D bude napojen propustek u p.č. 206, pod chodníkem bude šachta, z níž bude nově vycházet stoka D, naopak propustek bude zaslepen a zasypán. Toto řešení je navrženo jednak z důvodu nevyhovujícího stavu propustku, tak z důvodu odtoku z propustku pod oplocenou zahradou.
- Mezi propustky pod sjezdem k p.č. st.250 a propustkem pod II/187 v tomto místě bude zřízena šachta betonová monolitická s pochozím poklopem. Tím zůstane funkční odvodnění těmito propustky, i když dojde k zasypání příkopu a výstavbě chodníku v jeho místě.
- Uliční vpusti v prostoru náměstí (od mostu 187-6 po most 187-8) budou napojeny do 2 stávajících stok zaústěných do Kalného potoka. Vpusti UVN19 a UVN20 budou napojeny přímo do potoka.
- Součástí stavebního objektu budou i podélné drenáže v délce 743 m pro odvodnění zemní pláň vozovky. Drenáže budou tvořeny rýhou šířky 0,4 m obalenou netkanou geotextilií, vyplněnou kamenivem frakce 16-32 a drenážní trubkou DN 100. Drenáže budou zaústěny do kanalizačních šachet a vpustí. Umístění drenáží je patrné ze situace a charakteristických příčných řezů.
- Dále je navržena ochrana komunikací od vod přítékajících soustředěně ze sousedních nemovitostí. Jedná se o 13 přípojek DN 150. Potrubí bude uloženo do rýhy na pískové lože a zasypáno výkopovou zeminou. Typ vpustí bude upřesněn v dalším stupni PD.
- Dle požadavku investora a místního šetření projektantem je řešena ochrana před dešťovými vodami z těchto nemovitostí:
 - č.p. 66, 83, 111, 113 - zaústění do stoky I, celkem 5 přípojek (č.p. 111 má 2 svody)
 - č.p. 98, 138, 136, 89, 69, 100 a 139 - zaústění do stoky H, celkem 8 přípojek (č.p. 138 má 2 svody)
 - Naopak nejsou řešeny dešťové vody stékající z č.p. 73, 74, 210 a 257 neboť jsou zaústěny do vsaku na vlastním pozemku.

SO 302 Prodloužení vodovodu

- Vzhledem k požadavku HZS Klatovy bude zřízen nadzemní hydrant v jihovýchodním kvadrantu křižovatky II/187 s místní komunikací u č.p. 66.
- Stávající hydrant u č.p. 110 bude přesunut mimo trasu kabelů VO a mimo chodník a bude nahrazen hydrantem nadzemním. To vyvolá prodloužení vodovodního řadu v délce 18,46 m.
- Potrubí bude HD PE DN 100, uloženo do rýhy šířky minimálně 0,6 m na pískové lože s krytím alespoň 1,2 m.

- Stávající podzemní hydrant bude nahrazen nadzemním, a to vedle chodníku u křižovatky II/187, místní komunikace směrem k p.č. 60/15. Hydrant bude přesunut mimo trasu kabelů VO a mimo OP telefonních kabelů. Oproti stávající poloze bude posunut o cca 18 m. K hydrantu bude i prodloužen vodovodní řad.

SO 303 Domovní dešťové přípojky

- Je navrženo odvodnění střech, resp. vyřešení odtoku srážkových vod tam, kde nyní voda z okapu stéká volně do uličního profilu. Tím se zajistí ochrana komunikace a zejména budoucích chodníků od vod přítékajících soustředěně ze sousedních nemovitostí.
- Celkem se jedná o 4 přípojky DN 150. Potrubí bude uloženo do rýhy na pískové lože a zasypano výkopovou zemínou.
- Dle požadavku investora a místního šetření projektantem je řešeno odvodnění z těchto nemovitostí:
č.p. 2, 288 a 52 - zaústění do stávající dešťové kanalizace, celkem 4 přípojky (č.p. 288 má 2 svody)
- Naopak nejsou řešeny dešťové svody z č.p. 1, 23, 24, 25, 55, 56 a 133, neboť tyto nemovitosti jsou již zaústěny do stávající dešťové kanalizace.

SO 701 Nové oplocení s podezdívkou

SO 701.1 na hranicích s p.č. st.120, st. 206 a 438 dl. 45,7 m

SO 701.2 na hranicích s p.č. 437/2 dl. 42,0 m

SO 701.3 na hranicích s p.č. st. 121/2 a 436/3 dl. 17,6 m

- Vzhledem k výstavbě chodníků bude třeba zábor soukromých pozemků. Na nových hranicích s pozemky p.č. st. 120, st. 206, 438, 437/2, st. 121/2 a 436/3 bude vybudováno nové oplocení.
- Oplocení bude provedeno na hranici s p.č. st. 121/2 a 436/3 zděné výšky 2,5 m nad terénem.
- V ostatních případech bude oplocení s podezdívkou ze šalovacích tvárnic, svislé ocelové sloupky po 2 m a ocelové poplastované pletivo. Celková výška bude minimálně 2,0 m nad přilehlým chodníkem.
- Dále bude vybouráno oplocení pozemku p.č. 416/32 ze strany silnice II/187 z důvodu rozšíření silnice. Jedná se o pozemek ve vlastnictví Městyse Kolinec.

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 401.1 1. etapa - začátek úseku - náměstí - větev A

SO 401.2 2. etapa - náměstí - konec úseku - větve B, C, D

- Veřejné osvětlení bude zřízeno podél celého průtahu, a to jednostranně.
- Délka kabelových tras je navržena celkem 863 m, bude zřízeno 25 nových svítidel, 9 svítidel bude odstraněno.
- Veřejné osvětlení je rozděleno na 4 větve, které je možné budovat samostatně, každá bude totiž napojena samostatně na stávající síť:
- větev A od začátku úseku po vjezd na p.č. st. 118 m - délka kabelů 449 m, 14 svítidel, 4 svítidla budou odstraněna
- větev B nasvětlující spolu se stávajícími svítidly okružní křižovatku a přilehlé chodníky a přechod pro chodce - délka kabelů 120 m, 4 nová svítidla, 3 svítidla budou odstraněna
- větev C nasvětlující úzký úsek od mostu 187-8 k č.p. 111 - délka kabelů 114 m, 4 nová svítidla, 2 svítidla budou odstraněna
- větev D nasvětlující úsek od č.p. 111 po konec úseku - délka kabelů 180 m, 3 nová svítidla, 2 stávající svítidla budou ponechána
- V úsecích od vjezdu k p.č. st. 188 po náměstí a od přechodu u školy po most 187-8 bude ponecháno stávající osvětlení.
- Veřejné osvětlení bude napojeno na 3 stávající místech svody ze vzdušného vedení stávající sítě VO (230 V / 50 Hz) do kabelové trasy, a to:
 - naproti č.p. 210 pro větev A (km cca 0,400)
 - na náměstí u č.p. 2 pro větev B
 - u č.p.111 pro větve C a D (km cca 1,080)
- Nové odběrné místo z distribuční sítě pro potřeby VO není navrženo.
- Zapínání a vypínání zařízení bude společně s ostatním VO v obci.

- Veřejné osvětlení je vzhledem k šířce uličního profilu cca 10-12 m navrženo po jedné straně, a to po celé délce průtahu obcí. Jen na náměstí bude rozlehlá plocha okružní křižovatky a přilehlých chodníků osvětlena 4 svítidly po obvodu. Navíc bude výrazně osvětlen přilehlý přechod pro chodce.
- Stožáry budou pozinkované ocelové v roztečích cca 30 až 40 m. Stožáry budou ukotveny do betonových patek. Na stavbě je třeba dbát, aby stožáry nezasahovaly do volné šířky silnice (tj. nejméně 0,5 m od obrubníku). Stožáry budou o průměru nejvýše 0,15 m - nebudou tudíž tvořit překážku rozhledu. Stožáry, které budou umístěny v chodníku, budou ve výšce 1,4-1,6 m označeny barevným kontrastním pruhem.
- Svítidla budou osazena ve výšce 7,0 m nad chodníkem, terénem, v případě nasvětlení přechodu pro chodce 6,2 m nad vozovkou na výložníku dosahujícím cca do poloviny přilehlého jízdního pruhu.
- Budou užitá svítidla Hellux NWS 130, úsporná výbojková o příkonu 70 W. Nasvětlení přechodu bude svítidly Hellux NWS 131 Zebra. Svítidla jsou vybavena nastavitelnou optikou, výložníky tudíž nebudou třeba s výjimkou nasvětlení přechodu. Napájení svítidel je ze sítě 230V/50Hz, krytí IP65. Každé svítidlo bude mít vlastní jištění v elektrovýzbroji stožáru.
- Bude použit kabel CYKY 4x10B, který bude vložen do plastových chrániček DN100. Kabele budou uloženy převážně pod chodníkem.
- Kabel bude uložen v pískovém loži tl. 100 mm, nad kabelem bude zřízena výstražná plastová folie šířky 300 mm červená, na dně rýhy bude uložen zemnicí vodič FeZn 10 mm, na nějž se uzemní jednotlivé stožáry. Krytí bude v souladu s ČSN 73 6005 v zeleném pásu a chodníku alespoň 0,35 m, pod vozovkou alespoň 1,0 m.

SO 402 Přeložky telefonních kabelů

- Přeložky telefonních kabelů délky 5,3 m (u č.p. 66), 47,3 m (okolo okružní křižovatky) , 68,8 m (u č.p. 234 a 235) a 16,6 m (v místě gabionové zdi mezi č.p. 131 a kapličkou, včetně přeložky stožáru a na něj zavěšených vzdušných vedení) a zahloubení a uložení telefonních kabelů do chráničky v délce 14,3 m (křížení se silnicí u telefonní budky na náměstí). Přeložky jsou vyvolané lokálními rozšířeními vozovky a výstavbou okružní křižovatky.
- Bude přesunut stožár vzdušného telefonního vedení na p.č. 436/4 bez přerušení vedení, a to z důvodu kolize s navrženou dešťovou kanalizací.
- Přeložky budou samostatná akce realizovaná společností CETIN, a.s., na základě smlouvy, kterou uzavře investor se společností CETIN, a.s.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, která obsahuje ověřené situační výkresy „situace koordinační“ č.v. C 3 v měřítku 1:500 na podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, kterou vypracoval Ing. Robert Juřina, ČKAIT 0012735, Pěrvrátilská 330/15, 390 01 Tábor 1
2. Před zahájením výkopových prací budou na místě ověřeny a vytyčeny trasy všech podzemních vedení a zařízení. Souběh a křížení se stávajícími sítěmi bude provedeno v souladu s ČSN 736005 a normami souvisejícími.
3. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcími předpisy a předpisy s tím souvisejícími.
4. Před zahájením výkopových prací je žadatel povinen dodržovat podmínky podle § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
5. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Plzeňský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 19.12.2018 čj: PK-DSH/14278/18
 - Rozsah zásahu do tělesa silnice II/187, III/18714, III/1717 a III/18716 bude projednán a odsouhlasen vlastníkem (správcem) silnic, tj. Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje.
6. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí ze dne 24.10.2016 čj: 3690/16/ZPR/Ran
 - realizací záměru nedojde k zúžení koryta toku a snížení jeho kapacity.
7. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MÚ Sušice, odboru životního prostředí ze dne 30.11.2016 č.j. 3860/16/ZPR/Kra:

- Na odnímané ploše (celkem 171 m²) z pozemků pod ochranou ZPF v k.ú. Kolinec bude provedena oddělená skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy do hloubky 20 cm o celkovém objemu cca 34,2 m³, která bude po dobu výstavby deponována na pozemku p.č. 416/38 k.ú. Kolinec a bude vhodným způsobem po dobu jejího uskladnění zabezpečena a ošetřována.
 - V rámci dokončovacích prací (postavební úpravy terénu) bude skrývka rozprostřena na nezastavěné části dotčených pozemků pod ochranou ZPF v k.ú. Kolinec a bude oseta směsí osiva vhodnou pro danou oblast.
 - Hranice trvalého odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu musí být v terénu zřetelně vyznačena a nesmí být překračována.
8. Budou splněny podmínky stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava ze 29.6.2016 zn: 35017/2016-142.
 9. Budou splněny podmínky vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 20.6.2016 č.j.: POS-PD-213-2016.
 10. Budou splněny podmínky vyjádření VODOSPOL s. r. o. ze dne 30.6.2016 zn.: V-84-1006-2016.
 11. Budou splněny podmínky vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 17.6.2018 č.j.: 640597/18.
 12. Budou splněny podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. Děčín ze dne 2.6.2016 zn. 1085997031.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

- v zastoupení na základě plné moci: Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČO 28145968, Pěrvrátílská 330/15, 390 01 Tábor 1

- v zastoupení na základě plné moci: Ing. Robert Juřina, IČO 88067483, Pěrvrátílská 330/15, 390 01 Tábor 1

a

Městys Kolinec, IČO 00255688, Kolinec 28, 341 42 Kolinec,

- v zastoupení na základě plné moci: Ing. Robert Juřina, IČO 88067483, Pěrvrátílská 330/15, 390 01 Tábor 1

Odůvodnění:

Dne 8.10.2018 pod č.ev. SUS-25930/2018 podal stavebník Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1, v zastoupení na základě plné moci: Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČO 28145968, Pěrvrátílská 330/15, 390 01 Tábor 1, v zastoupení na základě plné moci: Ing. Robert Juřina, IČO 88067483, Pěrvrátílská 330/15, 390 01 Tábor 1 a Městys Kolinec, IČO 00255688, Kolinec 28, 341 42 Kolinec, v zastoupení na základě plné moci: Ing. Robert Juřina, IČO 88067483, Pěrvrátílská 330/15, 390 01 Tábor 1 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby "II/187 Kolinec průtah " na pozemku st. p. 1/1, 121/2, 226, parc. č. 33/1, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 41/1, 48/5, 48/13, 48/14, 48/8, 60/1, 60/15, 64/2, 79/18, 416/5, 416/27, 416/32, 416/35, 416/38, 433/2, 433/13, 433/16, 436/2, 436/3, 436/4, 437/2, 441/4, 441/13, 491/47, 491/49, 491/55, 529/1, 846/1, 846/2, 846/3, 846/4, 848/1, 849/1, 849/2, 871/1, 878/1, 879/1, 880/1, 880/2, 880/3, 881/1, 885/2, 885/3, 885/5, 887, 899, 914, 976/10, 976/18 v katastrálním území Kolinec. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad zjistil, že předložená žádost nemá předepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení umístění navrhované stavby v území. Stavební úřad proto dne 6. 11. 2018 pod č.j. 4342/18/VÝZ+US vyzval žadatele k odstranění nedostatků žádosti a to v rozsahu:

1. DUR část "E" Dokladová část - některá předložená stanoviska nejsou podepsána či opatřena konverzí, doložit podepsaná stanoviska dotčených orgánů (zejména MÚ Sušice, odbor ŽP; MÚ Sušice, odbor dopravy; MÚ Sušice, odbor památkové péče);
2. DUR část "E" Dokladová část - doplnit závazné stanovisko, popřípadě rozhodnutí dotčeného orgánu nebo jiný doklad podle zvláštního právního předpisu (stanovisko) podle ustanovení § 86 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
 - Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy;
 - Krajský úřad PK, odbor dopravy a silničního hospodářství (bylo vydáno pouze stanovisko, k územnímu řízení musí být vydáno závazné stanovisko)

- MÚ Sušice, odbor dopravy (rozhodnutí o změně připojení, rozhodnutí o zvláštním užívání);
 - Úřad Městyse Kolinec, silniční dopravní úřad (rozhodnutí o zvláštním užívání);
 - MÚ Sušice, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad k prodloužení vodovodu (bylo vydáno závazné stanovisko pouze k přeložce vodovodu);
 - stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava (platnost původního stanoviska vypršela 29.6.2018)
3. součástí stavby je VO – ke stavbě doložit protokol o určení vnějších vlivů (v doloženém protokolu nejsou určeny vnější vlivy)
4. DUR část "D" Výkresová dokumentace – doložit přehledný situační výkres, příp. řezy, popis, dotčené pozemky parcelními čísly k jednotlivým stavbám v čitelném měřítku, zejména situaci s dopravními stavbami, situaci prodloužení vodovodu, situaci domovních dešťových přípojek, přeložky telefonních kabelů (pouze z doložené koordinační situace nelze jednotlivé stavby posoudit, včetně jejich umístění vzhledem k hranicím pozemků).

Stavební úřad zároveň řízení přerušil do 31.7.2019.

Dne 29.1.2018 pod č. ev. SUS-2912/2019 podklady doplnil.

Stavební úřad dne 5. 2. 2019 pod č.j. 4342/18/OZN dle § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací – Územním plánem Kolinec, který byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.6.2009 a jeho pozdějších změn.

Umístění stavby vyhovuje požadavkům stanoveným vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby je úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou osobou v únoru 2017 v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby.

K žádosti byly předloženy tyto doklady:

- sdělení Telco Pro Services, a.s., Praha ze dne 19.9.2018 pod zn. 0200808305
- sdělení Telco Pro Services, a.s., Praha ze dne 19.9.2018 pod zn. 0200808301
- záznam z projednání projektové dokumentace ze dne 24.6.2016
- souhlas ČEPRO, a.s. ze dne 28.3.2017 č.j.: od-0544/FŘ/17, SP/6269/16
- souhlas ČEPRO, a.s. ze dne 20.1.2017 č.j.: od-00126/FŘ/17, SP/6269/16
- souhlas ČEPRO, a.s. ze dne 30.6.2016 č.j.: OD-86/OČS/16
- smlouva s majitelem dotčeného pozemku – ČEPRO, a.s
- smlouva s majitelem dotčeného pozemku – Marie Krýslová, Kolinec č.p. 271, 341 42 Kolinec
- smlouva s majitelem dotčeného pozemku - Miroslav Jílek, Kolinec č.p. 235, 341 42 Kolinec a Kamila Jílková, Kolinec č.p. 235, 341 42 Kolinec
- smlouva s majitelem dotčeného pozemku - Marie Švarcová, Kolinec č.p. 229, 341 42 Kolinec a Marie Švarcová, Kolinec č.p. 229, 341 42 Kolinec
- smlouva s majitelem dotčeného pozemku - Antonín Piskáček, Nad Okrouhlíkem č.p. 2365/17, 180 00 Praha 8-Libeň
- smlouva s majitelem dotčeného pozemku - Vlasta Nováková, Kolinec č.p. 165, 341 42 Kolinec
- smlouva s majitelem dotčeného pozemku – Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava

- závazné stanovisko Městský úřad Sušice, odboru životního prostředí ze dne 30.11.2016 č.j. 3860/16/ZPR/Kra
- závazné stanovisko Městský úřad Sušice, odboru životního prostředí ze dne 10.8.2016 č.j. 2795/16/ZPR/Kol
- stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava ze 30.11.2018 zn: 64483/2018-142
- stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava ze 29.6.2016 zn: 35017/2016-142
- závazné stanovisko Městský úřad Sušice, úřad územního plánování ze dne 30.7.2018 zn.: 2670/18/VYS/Lu
- závazné stanovisko Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí ze dne 21.1.2019 čj: 201/19/ZPR/Ran
- závazné stanovisko Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí ze dne 1.9.2016 čj: 3042/16/ZPR/Ran
- závazné stanovisko Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí ze dne 24.10.2016 čj: 3690/16/ZPR/Ran
- stanovisko Plzeňský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 16.9.2016 čj: DSH/11201/16
- závazné stanovisko Plzeňský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 19.12.2018 čj: PK-DSH/14278/18
- závazné stanovisko Městský úřad Sušice, odbor památkové péče a cestovního ruchu ze dne 17.8.2016 zn: 318/16/SPC
- stanovisko Městský úřad Sušice, odbor památkové péče a cestovního ruchu ze dne 13.6.2016 zn: 261/16/SPC
- vyjádření Městský úřad Sušice, úřad dopravy a silničního hospodářství ze dne 4.8.2016 č.j. 3877/16/DOP/Pa
- vyjádření VODOSPOL s. r. o. ze dne 30.6.2016 zn.: V-84-1006-2016
- vyjádření VODOSPOL s. r. o. ze dne 28.4.2016 zn.: V-65-702-2016
- rozhodnutí Městský úřad Sušice, úřad dopravy a silničního hospodářství ze dne 10.1.2019 č.j. 5564/18/DOP/Pa
- rozhodnutí Městský úřad Sušice, úřad dopravy a silničního hospodářství ze dne 10.1.2019 č.j. 5554/18/DOP/Pa
- rozhodnutí Úřadu městyse Klinec ze dne 6.12.2018 čj.: Kol/734-276/2018
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 20.6.2016 č.j.: POS-PD-213-2016
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 17.6.2018 č.j.: 640597/18
- plná moc k zastupování mezi Městysem Kolinec a Robertem Juřinou ze dne 20.4.2017
- plná moc k zastupování mezi Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace a Atelier M.A.A.T., s.r.o.
- plná moc k zastupování mezi Atelier M.A.A.T., s.r.o. a Robertem Juřinou ze dne 21.11.2016
- sdělení POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy ze dne 1.7.2016 čj.: KRPP-89005-2/ČJ-2016-030406
- sdělení POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy ze dne 1.7.2016 čj.: KRPP-89005-2/ČJ-2016-030406
- doplnění POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy ze dne 7.9.2017 čj.: KRPP-135681-1/ČJ-2017-030406
- závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Oddělení ochrany územních zájmů Praha ze dne 21.6.2018 zn.: 102906/2018-OÚZ-PHA
- závazné stanovisko Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Oddělení ochrany územních zájmů Praha ze dne 4.4.2016 zn.: 86368/2016-8201-OÚZ-PHA
- rozhodnutí o povolení výjimky ze dne 17.7.2017 zn.: 1470/17/VYS/Bla
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, ÚO Klatovy ze dne 7.9.2016 č.j. HSPM- 3359-4/2016 KT

- sdělení MÚ Sušice, odboru životního prostředí ze dne 29.8.2016 č. j. 2753/16/ZPR/Vas
- sdělení MÚ Sušice, odboru životního prostředí ze dne 12.8.2016 č. j. 2839/16/ZPR/Čes
- závazné stanovisko Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, územní pracoviště Klatovy ze dne 9.1.2019 zn: KHSPL/33809/21/2018
- vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. Děčín ze dne 2.6.2016 zn. 1085997031
- sdělení ČEZ Distribuce, a. s. Děčín ze dne 19.9.2018 zn. 0100989000
- sdělení ČEZ Distribuce, a. s. Děčín ze dne 19.9.2018 zn. 0100989005

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) a § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona (§27 odst. 2 správního řádu):

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

- v zastoupení na základě plné moci: Atelier M.A.A.T., s.r.o., IDDS: a2993wr

- v zastoupení na základě plné moci: Robert Juřina, IDDS: mg6jbeu

Městys Kolinec, IDDS: fyhbxyd

- v zastoupení na základě plné moci: Robert Juřina, IDDS: mg6jbeu

Marie Švarcová, Kolinec č.p. 229, 341 42 Kolinec

Marie Švarcová, Kolinec č.p. 229, 341 42 Kolinec

Antonín Piskáček, Nad Okrouhlíkem č.p. 2365/17, 180 00 Praha 8-Libeň

Vlasta Nováková, Kolinec č.p. 165, 341 42 Kolinec

Miroslav Jílek, Kolinec č.p. 235, 341 42 Kolinec

Kamila Jílková, Kolinec č.p. 235, 341 42 Kolinec

Marie Krýslová, Kolinec č.p. 271, 341 42 Kolinec

ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Jiří Přerost, Kolinec č.p. 138, 341 42 Kolinec

Iveta Přerostová, Kolinec č.p. 138, 341 42 Kolinec

Květoslava Fuksová, Kadešice č.p. 16, Žihobce, 342 01 Sušice 1

Marie Šafratová, U Kapličky č.p. 722, Sušice II, 342 01 Sušice 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Karel Konvalinka, Kolinec č.p. 234, 341 42 Kolinec

Ing. Věra Tomanová, Komenského nám. č.p. 1042, 570 01 Litomyšl-Město

Jiří Mareš, Kolinec č.p. 227, 341 42 Kolinec

Václav Mareš, Radinovy č.p. 14, Vrhavěč, 339 01 Klatovy 1

Petr Korec, Kolinec č.p. 184, 341 42 Kolinec

Blanka Hodinková, Marty Krásové č.p. 923/5, Praha 9-Čakovice, 196 00 Praha 96

Milena Flosmanová, Luby č.p. 251, 339 01 Klatovy 1

Marie Oudová, Václavská č.p. 12, Klatovy I, 339 01 Klatovy 1

Silvie Brádllová, Jesení č.p. 4, Čachrov, 339 01 Klatovy 1

František Krysl, Mohylová č.p. 1061/107, Doubravka, 312 00 Plzeň 12

Jiří Krysl, Slovanská alej č.p. 1890/11, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26

Čestmír Škarda, Kolinec č.p. 256, 341 42 Kolinec

Jan Vích, Kolinec č.p. 131, 341 42 Kolinec

Libuše Víchová, Kolinec č.p. 131, 341 42 Kolinec

Západočeské konzumní družstvo Sušice, IDDS: tp2cn7u

Petr Vích, Kolinec č.p. 232, 341 42 Kolinec

Růžena Ausprungová, Kolinec č.p. 100, 341 42 Kolinec

Marie Benešová, Palackého č.p. 127, 289 03 Městec Králové

Jan Reitmaier, Plzeňská č.p. 631, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1

Jan Doseděl, Krolmusova č.p. 441/23, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618

Marie Dosedělová, Krolmusova č.p. 441/23, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618

Stanislav Kraus, Kolinec č.p. 139, 341 42 Kolinec
Jana Kopecká, Rybářská č.p. 775, 340 22 Nýrsko
Miroslav Štrudl, U Cihelny č.p. 2643, 390 02 Tábor 2
Helena Drhová, Bezručova č.p. 12, Cheb
Jaroslav Pruner, Kolinec č.p. 257, 341 42 Kolinec
Jan Dolejš, Kolinec č.p. 69, 341 42 Kolinec
Ivana Koníčková, Kolinec č.p. 83, 341 42 Kolinec
Petr Bíza, Kolinec č.p. 73, 341 42 Kolinec
Vendulka Bízová, Kolinec č.p. 73, 341 42 Kolinec
Jana Březinová, Buršice č.p. 8, 341 42 Kolinec
Jaroslav Pruner, Kolinec č.p. 257, 341 42 Kolinec
Jaroslava Prunerová, Kolinec č.p. 257, 341 42 Kolinec
Jan Doseděl, Krolmusova č.p. 441/23, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
Pavla Durayová, IDDS: ph359gk
Jarmila Princová, Kolinec č.p. 251, 341 42 Kolinec
Helena Přerostová, Kolinec č.p. 251, 341 42 Kolinec
Západočeské konzumní družstvo Sušice, IDDS: tp2cn7u
Marcela Drábková, Kolinec č.p. 113, 341 42 Kolinec
Josef Janda, Březohorská č.p. 444, Příbram VII, 261 01 Příbram 1
Jitka Šetková, Purkyněho č.p. 2082, 438 01 Žatec 1
Jan Sléžek, Hrádecká č.p. 1069, Sušice II, 342 01 Sušice 1
Martin Kotík, Kolinec č.p. 51, 341 42 Kolinec
Jiřina Kotíková, Kolinec č.p. 51, 341 42 Kolinec
Mgr. Jiřina Stýblová, Kolinec č.p. 56, 341 42 Kolinec
Anežka Votavová, Kolinec č.p. 56, 341 42 Kolinec
Marie Krýslová, Kolinec č.p. 271, 341 42 Kolinec
Oskar Varcoller, Kolinec č.p. 75, 341 42 Kolinec
Josef Deistler, Kolinec č.p. 81, 341 42 Kolinec
Ing. Václav Melka, Hájek č.p. 1, 387 73 Bavorov
MCA Managment & Consulting Agency Inc., odštěpný závod Plzeň, IDDS: dyncz5u
Věra Kazárová, Kolinec č.p. 130, 341 42 Kolinec
Karel Říha, Kolinec č.p. 133, 341 42 Kolinec
Libuše Říhová, Kolinec č.p. 133, 341 42 Kolinec
Irena Burešová, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58
Václav Ouředník, Kolinec č.p. 230, 341 42 Kolinec
Mgr. Jaroslav Dolejší, Kolinec č.p. 2, 341 42 Kolinec
Roman Dolejší, Kolinec č.p. 2, 341 42 Kolinec
Jiří Kotal, Kolinec č.p. 2, 341 42 Kolinec
Jaroslav Oliva, Kolinec č.p. 49, 341 42 Kolinec
Václav Procházka, Kolinec č.p. 52, 341 42 Kolinec
Dagmar Procházková, Kolinec č.p. 52, 341 42 Kolinec
Pavel Švec, Plzeňská č.p. 2150/30, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Petr Bruner, Kolinec č.p. 55, 341 42 Kolinec
Ladislav Hejný, Kolinec č.p. 136, 341 42 Kolinec
Zuzana Bílková, Kolinec č.p. 259, 341 42 Kolinec
Zdeňka Škardová, Kolinec č.p. 256, 341 42 Kolinec
Zdeňka Škardová, Kolinec č.p. 256, 341 42 Kolinec
Petr Kudlic, Kolinec č.p. 25, 341 42 Kolinec
Romana Kudlicová, Kolinec č.p. 25, 341 42 Kolinec
Milena Košťálková, Volšovská č.p. 860, Sušice II, 342 01 Sušice 1
VODOSPOL s. r. o., IDDS: z3zs9xw

Okruh účastníků podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (§27 odst. 2 správního řádu) byl stanoven na vlastníky pozemků a staveb dotčených stavbou a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku a vlastníky pozemků a staveb přímo sousedící se stavbou. Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším sousedícím) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze podle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Lenka Blažková
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Dálkový přístup:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu a dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky):

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

- v zastoupení na základě plné moci: Atelier M.A.A.T., s.r.o., IDDS: a2993wr

- v zastoupení na základě plné moci: Robert Juřina, IDDS: mg6jbeu

Městys Kolinec, IDDS: fyhbxyd

- v zastoupení na základě plné moci: Robert Juřina, IDDS: mg6jbeu

účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu a účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (dodejky):

Městys Kolinec, IDDS: fyhbxyd

účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu a účastníci řízení dle § 85 odst. 2 a) stavebního zákona (dodejky):

Marie Švarcová, Kolinec č.p. 229, 341 42 Kolinec
Marie Švarcová, Kolinec č.p. 229, 341 42 Kolinec
Antonín Piskáček, Nad Okrouhlíkem č.p. 2365/17, 180 00 Praha 8-Libeň
Vlasta Nováková, Kolinec č.p. 165, 341 42 Kolinec
Miroslav Jílek, Kolinec č.p. 235, 341 42 Kolinec
Kamila Jílková, Kolinec č.p. 235, 341 42 Kolinec
Marie Krýslová, Kolinec č.p. 271, 341 42 Kolinec
ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Jiří Přerost, Kolinec č.p. 138, 341 42 Kolinec
Iveta Přerostová, Kolinec č.p. 138, 341 42 Kolinec
Květoslava Fuksová, Kadešice č.p. 16, Žihobce, 342 01 Sušice 1
Marie Šafratová, U Kapličky č.p. 722, Sušice II, 342 01 Sušice 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu a účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručuje se veřejnou vyhláškou dle § 144 správního řádu):

Karel Konvalinka, Kolinec č.p. 234, 341 42 Kolinec
Ing. Věra Tomanová, Komenského nám. č.p. 1042, 570 01 Litomyšl-Město
Jiří Mareš, Kolinec č.p. 227, 341 42 Kolinec
Václav Mareš, Radinovy č.p. 14, Vrhavěč, 339 01 Klatovy 1
Petr Korec, Kolinec č.p. 184, 341 42 Kolinec
Blanka Hodinková, Marty Krásové č.p. 923/5, Praha 9-Čakovice, 196 00 Praha 96
Milena Flosmanová, Luby č.p. 251, 339 01 Klatovy 1
Marie Oudová, Václavská č.p. 12, Klatovy I, 339 01 Klatovy 1
Silvie Brádllová, Jesení č.p. 4, Čachrov, 339 01 Klatovy 1
František Krysl, Mohylová č.p. 1061/107, Doubravka, 312 00 Plzeň 12
Jiří Krysl, Slovanská alej č.p. 1890/11, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
Čestmír Škarda, Kolinec č.p. 256, 341 42 Kolinec
Jan Vích, Kolinec č.p. 131, 341 42 Kolinec
Libuše Víchová, Kolinec č.p. 131, 341 42 Kolinec
Západočeské konzumní družstvo Sušice, IDDS: tp2cn7u
Petr Vích, Kolinec č.p. 232, 341 42 Kolinec
Růžena Ausprungová, Kolinec č.p. 100, 341 42 Kolinec
Marie Benešová, Palackého č.p. 127, 289 03 Městec Králové
Jan Reitmaier, Plzeňská č.p. 631, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1
Jan Doseděl, Krolmusova č.p. 441/23, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
Marie Dosedělová, Krolmusova č.p. 441/23, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
Stanislav Kraus, Kolinec č.p. 139, 341 42 Kolinec
Jana Kopecká, Rybářská č.p. 775, 340 22 Nýrsko
Miroslav Štrudl, U Cihelny č.p. 2643, 390 02 Tábor 2
Helena Drhová, Bezručova č.p. 12, Cheb
Jaroslav Pruner, Kolinec č.p. 257, 341 42 Kolinec
Jan Dolejš, Kolinec č.p. 69, 341 42 Kolinec
Ivana Koníčková, Kolinec č.p. 83, 341 42 Kolinec
Petr Bíza, Kolinec č.p. 73, 341 42 Kolinec
Vendulka Bízová, Kolinec č.p. 73, 341 42 Kolinec
Jana Březinová, Buršice č.p. 8, 341 42 Kolinec
Jaroslav Pruner, Kolinec č.p. 257, 341 42 Kolinec
Jaroslava Prunerová, Kolinec č.p. 257, 341 42 Kolinec
Jan Doseděl, Krolmusova č.p. 441/23, Praha 6-Řepy, 163 00 Praha 618
Pavla Durayová, IDDS: ph359gk
Jarmila Princová, Kolinec č.p. 251, 341 42 Kolinec
Helena Přerostová, Kolinec č.p. 251, 341 42 Kolinec
Západočeské konzumní družstvo Sušice, IDDS: tp2cn7u

Marcela Drábková, Kolinec č.p. 113, 341 42 Kolinec
Josef Janda, Březohorská č.p. 444, Příbram VII, 261 01 Příbram 1
Jitka Šetková, Purkyněho č.p. 2082, 438 01 Žatec 1
Jan Sléžek, Hrádecká č.p. 1069, Sušice II, 342 01 Sušice 1
Martin Kotík, Kolinec č.p. 51, 341 42 Kolinec
Jiřina Kotíková, Kolinec č.p. 51, 341 42 Kolinec
Mgr. Jiřina Stýblová, Kolinec č.p. 56, 341 42 Kolinec
Anežka Votavová, Kolinec č.p. 56, 341 42 Kolinec
Marie Krýslová, Kolinec č.p. 271, 341 42 Kolinec
Oskar Varcoller, Kolinec č.p. 75, 341 42 Kolinec
Josef Deistler, Kolinec č.p. 81, 341 42 Kolinec
Ing. Václav Melka, Hájek č.p. 1, 387 73 Bavorov
MCA Managment & Consulting Agency Inc., odštěpný závod Plzeň, IDDS: dyncz5u
Věra Kazárová, Kolinec č.p. 130, 341 42 Kolinec
Karel Říha, Kolinec č.p. 133, 341 42 Kolinec
Libuše Říhová, Kolinec č.p. 133, 341 42 Kolinec
Irena Burešová, Sluneční náměstí č.p. 2580/13, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 5
Václav Ouředník, Kolinec č.p. 230, 341 42 Kolinec
Mgr. Jaroslav Dolejší, Kolinec č.p. 2, 341 42 Kolinec
Roman Dolejší, Kolinec č.p. 2, 341 42 Kolinec
Jiří Kotal, Kolinec č.p. 2, 341 42 Kolinec
Jaroslav Oliva, Kolinec č.p. 49, 341 42 Kolinec
Václav Procházka, Kolinec č.p. 52, 341 42 Kolinec
Dagmar Procházková, Kolinec č.p. 52, 341 42 Kolinec
Pavel Švec, Plzeňská č.p. 2150/30, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Petr Bruner, Kolinec č.p. 55, 341 42 Kolinec
Ladislav Hejný, Kolinec č.p. 136, 341 42 Kolinec
Zuzana Bílková, Kolinec č.p. 259, 341 42 Kolinec
Zdeňka Škardová, Kolinec č.p. 256, 341 42 Kolinec
Zdeňka Škardová, Kolinec č.p. 256, 341 42 Kolinec
Petr Kudlic, Kolinec č.p. 25, 341 42 Kolinec
Romana Kudlicová, Kolinec č.p. 25, 341 42 Kolinec
Mílena Košťálková, Volšovská č.p. 860, Sušice II, 342 01 Sušice 1
VODOSPOL s. r. o., IDDS: z3zs9xw

dotčené orgány

Městský úřad Sušice, úřad územního plánování, osobně
Městský úřad Sušice, úřad dopravy a silničního hospodářství, osobně
Plzeňský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, IDDS: hjyaavk
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, IDDS: p36ab6k
Městský úřad Sušice, odbor památkové péče a cestovního ruchu, osobně
Městský úřad Sušice, odbor životního prostředí, osobně
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy, IDDS: 5ixai69
Úřad Městyse Kolinec, Kolinec č.p. 28, 341 42 Kolinec